

Hinweise zum Gashausanschluss

Mit den nachstehenden Hinweisen möchten wir eine **fachgerechte Hausanschlussherstellung** und einen sicheren Betrieb gewährleisten. Bitte beachten Sie dazu folgende Hinweise:

1. Führen Sie **keine Arbeiten** für den Gashausanschluss aus, bevor unser Mitarbeiter die Leitungsführung und die Hauseinführungsstelle festgelegt hat.
2. Gashausanschlüsse müssen aus Gründen der **Betriebssicherheit** auf dem kürzesten Weg, geradlinig und rechtwinklig zum Haus geführt werden.
3. Der **Mauerdurchbruch** ist nach Verlegung der Leitung gas- und wasserdicht zu verschließen (z.B. mit Quellschutt oder 2-K-Schaum „SISTA M 3000“ von Henkel).
4. Die **Rohrgrabensohle** ist standfest zu verdichten. Bei Neubauten ist der Baugrubenbereich vom Baugrund an vor der Anschlussverlegung mit geeignetem Material (z.B. Frostschutz) lagenweise (alle 30 cm) anzufüllen und zu verdichten.
5. Die **Hauseinführungsstelle** und die **Zähleranlage** müssen dauerhaft leicht zugänglich sein.
6. Die **Hausanschlussleitung** darf **nicht überbaut** und **nicht mit Bäumen überpflanzt** werden. Sie muss für die Dauer ihres Bestehens leicht zugänglich sein.
7. Der **Hausanschlussgraben** soll 80 cm tief und mindestens 40 cm breit sein. Bei **gemeinsamer Verlegung** von Gas und Wasser soll der Graben 100 cm tief und mindestens 60 cm breit sein. Vor der Hauseinführungsstelle ist der Rohrgraben als Baugrube 1,00 m x 1,00 m und 30 cm tiefer als die Einführungsstelle im Mauerwerk auszubilden.
8. Bei **gemeinsamen Verlegungen** mit anderen Anschlussleitungen oder Kabeln ist sowohl für die Anschlussleitung wie auch im Bereich der Hauseinführungsstelle ein gegenseitiger Abstand von 30 cm erforderlich. Leitungen die nicht im Schutzrohr liegen sind allseitig in ein mindestens 15 cm starkes Sandbett zu legen.
9. Bei **nicht unterkellerten Gebäuden** ist eine besondere Abstimmung erforderlich.
10. Die Anschlussverlegung erfolgt in der Regel 1 – 2 Tage nach Fertigstellung der Tiefbauarbeiten.
11. Sofern für den Gashausanschluss **öffentlicher Verkehrsraum** in Anspruch genommen werden muss, ist wegen behördlicher Genehmigungen mit einigen Wochen Bearbeitungszeit zu rechnen.
12. Unser Betriebsbüro erreichen Sie unter der Telefondurchwahl 02261 3003-210.